


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	[m ²]	ÚPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKY
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
1.01	CHODBA	18,32	PVC + SOKL	ŠTUK. OM.	SDK PODHLED Knauf GKF	keram. obklad mezi horní a spodní skf.
1.02	KLUBOVNA S KUCHYŇKOU	32,53				
1.03	ZIMNÍ SKLAD	2,83				
1.04	ŠATNA HOSTÉ I.	16,38				
1.05	SPOLEČNÉ SPRCHY	6,27	KERAM. DL.	ŠTUK. OM.	SDK PODHLED Knauf GKF-I	keramický obklad do výšky 2000mm
1.06	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,63				
1.07	ŠATNA HOSTÉ II.	16,38	PVC + SOKL	ŠTUK. OM.	SDK PODHLED Knauf GKF	
1.08	ŠATNA DOMÁČÍCH	21,20				
1.09	SPRCHY + WC	6,66	KERAM. DL.	ŠTUK. OM.	SDK PODHLED Knauf GKF-I	keramický obklad do výšky 2000mm
1.10	WC MUŽI (PRO HRÁČE)	5,62				
1.11	VEŘEJNÉ WC MUŽI	1,44				
1.12	VEŘEJNÉ WC ŽENY + TP	5,54				
1.13	ŠATNA ROZHODČÍCH	9,24	KERAM. DL.	ŠTUK. OM.	SDK PODHLED Knauf GKF-I	keramický obklad do výšky 2000mm
1.14	NEKRYTÁ TERASA	73,38				
			ZÁMK. DL.	-	-	ocelové zábradlí výšky 900mm

LEGENDA MATERIÁLŮ



PŘESNÉ TVÁRNICE YTONG tl.375mm P+D → ZDĚNÉ NA TENKOVRSTVOU MALTU

PŘESNÉ TVÁRNICE YTONG tl.300mm P+D → ZDĚNÉ NA TENKOVRSTVOU MALTU

PŘÍČKOVKY YTONG tl.150mm P+D → ZDĚNÉ NA TENKOVRSTVOU MALTU




KOMÍN SCHIEDEL SYSTÉM UNI PLUS, TYP UNI 20, KOMÍNOVÁ TVÁRNICE 360x360x330mm
- nad podlahou bude umístěn podstavec s odvodem kondenzátu do splaškové kanalizace, větrací mřížka, nad ním komínová dvířka, kouřovod bude zaústěn od krbových kamen při standardní skladbě tvarovek ve výšce min.1,16m nad podlahou (vločky systému UNI Plus nelze zkracovat)

pozn.:

- OKNA MUSÍ BÝT OPATŘENA MIKROVENTILACÍ, ČIMŽ JE ZAJIŠTĚNA POŽADOVANÁ INTENZITA VÝMĚNY VZDUCHU V MÍSTNOSTI
- PŘED OBJEDNÁNÍM TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ (OKNA A DVEŘE) NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ
- VÝPIS OKENNÍCH A DVĚŘNÍCH VÝPLNÍ VČ. PŘEKLADŮ viz. PŘÍLOHA 1

- MÍSTNOSTI 1.10 A 1.11 BUDOU VĚTRÁNY NUCENĚ S ODVĚTRÁNÍM 0,5m NAD STŘEŠNÍ ROVINU



±0,000 = ZVOLEN UŽIVATELSKÝ POČÁTEK ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Zodp. projektant	Kreslil	Kontroloval	František PUTYERA	
František PUTYERA	Ing.arch. Ondřej KOKRMENT	František PUTYERA	Projekce, inženýring, reality Kostelní 68, 431 51 Klášterec n.O. Tel., fax: 474770780, 602427890 e-mail: putyera@centrum.cz	
Investor :	město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85		Formát	2xA4
Místo stavby :	areál fotbalového hřiště FK Rašovice, 431 51 Rašovice		Datum	12/2012
Akce :	VÝSTAVBA ŠATEN A ZÁZEMÍ FK RAŠOVICE NA PARCELÁCH Č. 261/1 A 261/27, K.Ú. RAŠOVICE U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ		Stupeň projektu	DSP
Výkres :	PŮDORYS 1.NP		Číslo zakázky	
			Archivní číslo	
			Měřítko	Číslo výkresu
			1 : 100	S . 02

vysvětlivky:

- A - KRBOVÁ KAMNA S NAPOJENÍM KOUŘOVODU KE KOMÍNU SCHIEDEL UNI PLUS, TYP UNI 20 (KOMÍN PRO VŠECHNY PALIVA)
- TYP KRBOVÝCH KAMEN URČÍ INVESTOR
- B - ÚRAVA PODLAHOVÉ KRYTINY NESPALNOU KERAMICKOU DLAŽBOU V MINIMÁLNÍ ŠÍŘCE 850mm PŘED A 400mm VEDLE KRBOVÝCH KAMEN; PŘECHOD MEZI KERAM. DLAŽBOU A PVC SE PŘEKRYJE PODLAHOVOU KRYCÍ LIŠTOU
- C - PISOÁROVÁ KERAMICKÁ (SKLENĚNÁ) DĚLÍCI STĚNA
- D - DĚLÍCI PŘÍČKA Z KOMPAKTNÍ DESKY tl.25mm S HPL LAMINÁTY PRO ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST; VÝŠKA PŘÍČKY 2000mm; PŘÍČKA VČ. DVEŘÍ A KOVÁNÍ
- E - PŘEDSAZENÁ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA - ZAKRYTÍ INSTALAČNÍHO SYSTÉMU PRO OSAZENÍ ZÁVĚSNÉHO KLOZETU; VÝŠKA PŘÍČKY 1200mm A PŘEDSAZENÍ 175mm
- F - UMYVADLO A KLOZET VČETNĚ MADEL UPRAVENÉ DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - UMYVADLO VYKROJENÉ S HORNÍ HRANOU VE VÝŠCE 800mm SE SVISLÝM MADLEM DÉLKY min.500mm UMÍSTĚNÉ SPODNÍ HRANA VE VÝŠCE 800mm; SEDÁTKO KLOZETU VE VÝŠCE 460mm, KLOZET DLOUHÝ 700mm, MADLA V OS.VZD. 600mm VE VÝŠCE 800mm NA JEDNÉ STRANĚ PEVNĚ A NA DRUHÉ SKLOPNĚ - SKLOPNĚ PŘESAHUJE MÍSU O 100mm A PEVNĚ O 200mm
- G - ZÁBRADLÍ PO OBOU STRANÁCH RAMPY UPRAVENÉ DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - MADLO KULATÉ VE VÝŠCE 900 A 750mm, VZDÁLENOST MADLA OD SVISLÉ STĚNY min.60mm
- H - OKAPOVÝ CHODNÍČEK ŠÍŘKY 500mm POLOŽENÝ VE SPÁDU min.2% OD OBJEKTU

Z1 - viz. PŘÍLOHA 2 - VÝPIS PRVKŮ ZÁBRADLÍ

Z2 - viz. PŘÍLOHA 2 - VÝPIS PRVKŮ ZÁBRADLÍ